



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 045909

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

DIN 51130 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft.

Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene

Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

Výrobek: **Podlahovina EPOTEC S**

Výrobce: **TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky**

Zakázka: **Z 030110413**

Dosažené hodnoty:

ČSN 72 5191, DIN 51130	
20,2°	skup. R11

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–045907.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. prosince 2013**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 7. prosince 2011



Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika

☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,

✉ e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz

Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

IČ: 000 15679

DIČ/VAT: CZ00015679



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 045908

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

DIN 51130 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft.

Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene

Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

Výrobek: **Podlahovina EPOTEC S s nátěrem Hardtop**

Výrobce: **TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky**

Zakázka: **Z 030110413**

Dosažené hodnoty:

ČSN 72 5191, DIN 51130	
18,2°	skup. R10

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–045907.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. prosince 2013**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 7. prosince 2011



Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158, e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679