



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 044506

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

DIN 51130 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft.

Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren –
Schiefe Ebene

Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se
zvýšeným nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

Výrobek: Podlahovina ACRILE 100

Výrobce: TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky

Zakázka: Z 030110133

Dosažené hodnoty:

ČSN 72 5191, DIN 51130

31,4°

skup. R12

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–044503.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 30. dubna 2013**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 20. dubna 2011



Razítko ZÚS Pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
☐ e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679