



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
 Technical and Test Institute for Construction Prague
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
 Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
 Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 042890

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušební postupu:

- ČSN 72 5191** Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti
- DIN 51130** Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene
 Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

Výrobek: Podlahovina FLOWFRESH
Výrobce: TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Zakázka: Z 030100173

Dosažené hodnoty:

ČSN 72 5191, DIN 51130	
16,7°	skup. R10

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–042888.
 Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. května 2012**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 20. května 2010



Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
 ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.
 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
 ☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158, ✉ e-mail: atrinner@tzus.cz, www.tzus.cz
 Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679